

■ 設営規制・根拠

	設備	場所	規制	根拠
消 防 法 関 係	スプリンクラーヘッドの 下方	ホワイエ天井	SP下方90cm、水平距離30cmに 何も設けない、置かない。	消防法
	スプリンクラーヘッド 手動起動装置	広場内4箇所	手動起動装置へのルート確保	消防法
	排煙手動起動装置	広場内6箇所	手動起動装置へのルート確保	消防法
	消火栓	2箇所	ホースが現場まで最短で伸ばせるルートの確保 (半径25mの警戒区域)	消防法
	非常ボタン 非常ベル・非常灯	5箇所	廻りに物を置かない ルートの確保	消防法
	非常口灯	各非常口上部	非常灯が見える事を確保	消防法
	非常口	各非常口	・ 全ての非常扉の開放の確保 非常扉の全ての鍵を開放する 但し、広場南及び東南非常扉は除く (ケースを破り扉を開ける) 北西自動ドア廻りの鍵を開放する ・ 扉廻りに(前室も含め)物品を置かない ・ 全ての非常口から 避難できる開口部を設ける	消防法
	消火器	10箇所	各部から20m以下に設置 ルートの確保	消防法
	火気類		使用時は消防署の許可を受ける	消防法
空 調 電 気	空調吸込前	12箇所	吸込み口を確保するため、 全面に物品を置かない	空調設備の 良好な運転
	温度設定箱前	広場北西	温度設定が正常に作動するよう 室内空気の流れを確保する	空調設備の 良好な運転
	配電盤前	北側の壁	配電盤へのルートを確保	非常時の操作
	黄色回転灯	4箇所	停電及び自動火災報知機の発報を 知らせる体制を確保	身障者の 安全対策
そ の 他	音響・照明袖卓 舞台操作盤	東南非常口東側 北側	袖操作卓及び、操作盤の操作スペース確保 前に物を置かない	袖卓操作
	キャットウォークへの 出入り口	東南非常口東側	出入りできるスペース確保 前に物を置かない	音響・照明室へ の出入口
	パネル	広場内 ホワイエ	転倒防止措置	人身事故の 防止
	仮設電源の配線	広場内 ホワイエ	ブレーカーの設置、 適切な電線サイズ、配線保護 電気配線図で許可を受ける	電気事業法